



ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства
(Предписание № 72 от 01.07.2021г.)

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок выполнения по предписанию	Перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений	Отметка об исполнении
1.	Имеются дефекты покрытия стен в игровой № 27 (нарушение целостности обоев), дефекты покрытия стен (трещины) и потолка (следы течи) в спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2. п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	1. Обеспечить целостность обоев (подклеить) в кабинете № 27; 2. Проведение ремонтных работ на кровле клубно-спортивного блока и в помещении спортивного зала с целью устранения дефектов.	1. В кабинете № 27 целостность обоев восстановлена; 2. Подана заявка на устранение дефектов покрытия стен и потолка в спортивном зале и ремонт кровли над спортивным залом в МКУ «ДЭАЗиИС» № НШ30-01-376/1 от 24.06.2021г.
2.	Имеется мягкая мебель (диван) в игровой № 38 с покрытием, не устойчивым к проведению влажной обработки с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические	30.08.2021	Заменить мягкую мебель	Выполнено

	требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"			
3.	Отсутствие солнцезащитных устройств в кабинетах № 27, 38, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	На момент проверки в кабинетах № 27, 38 на окнах имелись тканевые (плотная тюль) шторы. Дополнительно к шторам необходимо обеспечить приобретение и установку жалюзи в учебных кабинетах учреждения.	Внесение в план ФХД учреждения статьи расходов: «Поставка и установка жалюзи» в сумме 200000,00. Сформирована заявка на закупку № 6886 в АЦК –МЗ «Поставка и установка жалюзи». Срок поставки товара – до 31.07.2021г.
4.	Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в туалете для мальчиков (предусмотрен шкаф), что является нарушением п. 2.4.12, п.3.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	30.08.2021	На момент проверки для хранения инвентаря использовался металлический шкаф в помещении санузла, с ограничением доступа обучающихся к инвентарю. (Согласно п. 2.4.12. Для хранения уборочного инвентаря в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей.) В соответствии с предписанием, необходимо оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря.	Выполнено

Составил
Заместитель директора по АХР



Т.А. Федотова