

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628412

телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 72

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«01» июля 2021 года

г. Сургут

При проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении:

**ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 30**

ОГРН 1038600548557 от 5 декабря 2003 г. ИНН 8602002017 КПП 860201001

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 68/1

Место фактического осуществления деятельности: 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 68/1

были выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений,

предписываю устранить следующие нарушения:

№ п/п	нарушения	сроки исполнения
1.	<p>1. Имеются дефекты покрытия стен в игровой №27 (нарушение целостности обоев), имеются дефекты покрытия стен (трещины) и потолка (следы течи) в спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 . СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п.2.5.2. <i>Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</i></p> <p>2. На момент проверки в игровой №38 имеется мягкая мебель (диван) с покрытием, не устойчивым к проведению влажной обработки с моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п.2.4.3 <i>Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом)</i></p> <p>3. Отсутствуют солнцезащитные устройства в кабинетах №27, №38, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» <i>Выше перечисленное противоречит требованиям 2.4.13. Окна помещений оборудуются в</i></p>	<p>до 30.08. 2021г.</p>

зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками).

4. На момент проверки хранение уборочного инвентаря предусмотрено в туалете для мальчиков (предусмотрен шкаф), что является нарушением п. 2.4.12, п.3.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления; п.3.11.4. Минимальный набор помещений организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием включает: спальные комнаты; комнаты воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног; душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение (место) для просушивания одежды и обуви, помещение (место) стирки и глажения; помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих растворов - одно на отряд (или жилой корпус); помещение для стирки белья, оборудованной горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, тазами для стирки личных вещей и скамьями (возможно использование в помещениях для стирки белья автоматических стиральных машин); помещение гладильной; место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами).

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 10.07.2021 г

Ответственность за выполнение предписания № 72 от 01.07.2021г. возлагается на:

Юридическое лицо: ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 30

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе



Л.С.Шакирова.

Предписание получил:
Владимировна



директор МБОУ НШ № 30: Колесник Светлана